



KVV-TYÖNJOHTAJAN TARKASTUSLOMAKE (kiinteistön liittyessä kunnallistekniikkaan)

RAKENNUSLUPA nro

--

Kiinteistön omistaja:
Kiinteistön osoite:
KVV-työnjohtaja:

KVV-työnjohtaja täyttää rakennustyömaan edetessä lomakkeen ja suorittaa siinä mainitut tarkastukset ja katselmuksset.

pvm

1.	Vesi- ja viemärisuunnitelmat toimitettu vesihuoltolaitokselle	
2.	Hakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon toimitettu laitokselle.	
3.	Laitoksen tarkastama asemapiirustus toimitettu työmaalle	
4.	Tarkastettu että vesi- ja viemärisuunnitelmat ovat rakennusmääräyskokoelman osan D1 mukaiset	
5.	Ulkopuoliset pohjaviemärit tarkastettu	
6.	Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu	
7.	Vesijohtojen painekoe 1000 kPa 30 min. suoritettu	
8.	Vesimittarin asennus tilattu laitokselta	
9.	Vesi- ja viemärilaitteiden käyttöönottokatselmus tilattu kvv-tarkastajalta	
<p>Mikäli käyttöönottokatselmuksessa todetaan puutteita, vastaa kvv-työnjohtaja siitä, että puutteet suoritetaan loppuun suunnitelmi- en sekä yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.</p>		

pvm ja KVV-työnjohtajan allekirjoitus

Tämä lomake luovutetaan täytettynä rakennuksen kvv-katselmuksen yhteydessä

pvm ja lomakkeen vastaanottajan allekirjoitus