

Veikkolan koulun ilmanvaihtotyöt ja muut sisäilmatutkimukset 2017-2018

Työt suoritettiin joulukuun 2017 – helmikuun 2018 välisenä aikana

TK301: Olemassa olevan ilmanvaihtokoneen kunnostus

- Vaihdettu puhaltimet ja moottorit
- Vaihdettu vialliset anturit
- Vaihdettu yhden puhaltimen taajuusmuuttaja

TK311: Olemassa olevan ilmanvaihtokoneen kunnostus

- Uusittu rikkiäinen ilmanvaihdon LTO-kiekko (lämmöntalteenotto)
- Säädetty ilmanvaihdon lämpötiloja

Radonmittaus:

- Psykologin huone
- Vahtimestarin huone
- Väestönsuojan opettajan pukutila

Tulokset saatavilla 2018 huhtikuun lopussa.

Nindux oirekysely:

- Kysely tehtiin 2018 helmikuun alussa
- Ensimmäinen oirekysely jotta tehtiin Veikkolan kouluun
- Kyselyn aikana oli vielä TK311 korjauksen alla eikä ilmanvaihto toiminnassa Veikkolan koulun vanhalla osalla.
- Kaikkien koulujen oirekyselytulokset liitteenä (LIITE 1)

Benny Vilander

Kirkkonummen kunta / Kyrkslätt kommun

Kiinteistöhuoltoinsinööri / Fastighetserviceingenjör

benny.vilander@kirkkonummi.fi

puh. / tel. 0408425412

LIITE 1

Nindux oirekyselyn tulokset talvi 2018

Kirkkonummi koulut ▾ Kaikki kiinteistöt ▾ Kaikki vastaajat ▾

Kyselyn tulokset %

Kiinteistö	2018 / 1			2017 / 3			2017 / 2			Keskiarvo			Trendi	
	Ympäristö	Oireet	Oireiden väheneminen	Ympäristö	Oireet	Oireiden väheneminen	Ympäristö	Oireet	Oireiden väheneminen	Ympäristö	Oireet	Oireiden väheneminen	Ympäristö	Oireet
Gesterbyn koulu	23	29	66	19	28	70	26	26	79	22	28	71	↗	↗
Gesterbynkoulu liikuntasalirakennus	40	40	74	47	72	100	57	70	86	45	52	82	↓	↘
Kantvik	31	29	57							31	29	57	—	—
Kartanonrannan koulu	15	19	49	18	21	54	22	18	65	18	19	55	↘	↘
Kirkkoharjun koulu, B- osa	33	29	64	30	31	66				31	30	65	↗	↘
Kirkkoharjun koulu, C- ja D-talo	38	38	78	36	35	63				37	36	69	—	↗
Kirkkoharjun koulu, E-, F-, A-osat	28	33	62	22	27	60				25	30	61	↗	↗
Kirkkoharjun koulu, K-talo	34	29	61	22	23	62				28	26	61	↗	↗
Kirkkoharjun koulukeskus, lukio L-rakennus	9	22	43	11	24	56				10	23	49	↘	↘
Kyrkslätt gymnasium	24	28	62	25	30	70				24	29	66	—	↘
Nissnikun koulu, rakennus 1	30	36	79	27	29	62				29	33	72	↗	↗
Nissnikun koulu, rakennus 2	35	41	72	24	28	59				30	35	66	↗	↗
Veikkolan koulu	35	32	59							35	32	59	—	—
Winellska skolan A rakennus	26	27	69	20	25	68				23	26	68	↗	↗
Winellska skolan B rakennus	25	35	50	21	34	67				22	34	65	↗	↗
Winellska skolan C rakennus	23	18	67	0	25	40				16	20	59	↗	↘
Winellska, parakki 1	18	21	72							18	21	72	—	—
Winellska, parakki 2	13	20	51							13	20	51	—	—